

Zásady užívání čerpací sestavy (ČS) PRESSKAN – Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín – Laškov

Článek I.

Předmět přílohy

Pokyny pro užívání čerpací soustavy PRESSKAN, která slouží k odvodu splaškových vod od nemovitosti. Těmito předpisy je odběratel a dodavatel povinen se řídit a podpisem této přílohy se k tomu zavazuje.

Článek II.

Pokyny pro odběratele

1. Je zakázáno a nebezpečné:
 - Svévolné otevírání čerpacích jímek
 - Svévolné otevírání skříňky ovládací automatiky
 - Provádět ruční čerpání
 - Parkovat nad jímkou nebo jiným způsobem omezovat přístup k jímkce
 - Vstupovat do jímky a dotýkat se el. vybavení ovládací jednotky (životu nebezpečné)
2. Odběratel je povinen nahlásit poruchu na tel. číslo:
Po - Pá (7-16 hod) 582 344 291
So, Ne (8-20 hod) 777 730 147
3. Odběratel je povinen umožnit vstup dodavateli na svůj pozemek za účelem údržby nebo opravy jímek.

Článek III.

Povinnosti dodavatele

1. Zajistit provozovatele (servisní organizace).
2. Zajistit odstranění poruchy do 24 hodin.
3. 1x ročně zajistit vyčištění jímky, provést kontrolu ovládacích prvků čerpadla, zkontrolovat elektro kabely a vodotěsnost spojů a ověřit funkčnost technologie.
4. Každé 3 roky provést kontrolu stavu čerpadel (revize a případné repase).

Článek IV.

Povinnosti odběratele

1. Odběratel je ode dne podpisu této přílohy povinen kontrolovat stav zanesení horní části jímky, ve které je čerpací sestava umístěna, a to nečistotami (kaly, mastnotami apod.), které se zde usazují.
2. Kontrolu bude odběratel provádět 1x za 2 až 3 měsíce. Kontrolu provádí odběratel zásadně pouze za spolupráce a účasti nejméně jedné dospělé osoby. V opačném případě se jedná o porušení povinností daných touto přílohou o zásadách užívání čerpací sestavy.
3. Průběh kontroly je následující: Odběratel ve spolupráci s jinou dospělou osobou otevře poklop jímky. Do jímky v žádném případě nevstupuje, nespouští se do ní ani jinak do vnitřní části vlastním tělem nezasahuje. Kontrola stavu zanesení je pouze vizuální. Touto kontrolou odběratel zjistí objem nečistot usazených v horní části jímky a případně na čerpadle.
4. V případě, že je patrné, že se nečistoty v horní části jímky či na čerpadle usadily, provede odběratel (stále za přítomnosti nejméně jedné další dospělé osoby) omytí těchto nečistot proudem vody. Čerpadlo by v takovém případě mělo být při úrovni minimální hladiny.
5. Po provedené kontrole a omytí nečistot je odběratel povinen jímku znovu uzavřít. Při zjištění jiných skutečností, než je znečištění popsané v této příloze, postupuje odběratel standardně dle ujednání této přílohy.

Článek V.
Zvláštní ustanovení

1. Je-li porucha způsobena neodborným zásahem do zařízení nebo vypuštěním látek uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opravou zařízení.

Ve Pěnčíně dne _____

Bc. Eva Knajblová
předsedkyně svazku,
Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

[jméno/název odběratele]

[funkce (u právnických osob)]

David Kovář
místopředseda svazku,
Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov